

日本ダクタイル鉄管協会規格 JDPA  
 NS形ダクタイル鋳鉄管（抜粋） G 1042 - 2016  
 NS type ductile iron pipes and fittings

## 10 形状、寸法、質量及びその許容差

c) 受口部及び挿し口部の各部寸法の許容差は、表6～表8による。

表6－呼び径75～450直管の受口部及び挿し口部並びに

呼び径75～250異形管の受口部及び挿し口部の各部寸法の許容差

単位 mm

呼び径 D	許 容 差						
	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>10</sub>	異形管 D <sub>12</sub>	P	V
75～150	± 1.5	± 1.0	+ 5.0 - 1.5	+ 1.5 - 規定せず	± 1.5	± 4	+ 規定せず - 0.5
200・250		± 1.3					
300	+ 1.5 - 2.0		+ 1.8 - 1.6				
350～450							

表7－呼び径75～250継ぎ輪及び帽の受口部並びに

呼び径300～450異形管の受口部及び挿し口部の各部寸法の許容差

単位 mm

呼び径 D	許 容 差							
	D <sub>2</sub>	D' <sub>4</sub>	D' <sub>5</sub>	D <sub>6</sub>	D <sub>10</sub>	P	K	V
75～150	—	± 1.5	+ 規定せず - 2	+ 1.5 - 1.0	—	—	+ 6.0 - 2.5	—
200・250				+ 1.8 - 1.3				
300	+ 1.5 - 2.0			+ 2.3 - 1.6	+ 1.5 - 規定せず	± 4	+ 7.0 - 3.0	+ 規定せず - 0.5
350～450								

表 8 - 呼び径 500 ~ 1000 直管及び異形管の受口部並びに挿し口部の  
各部寸法の許容差

単位 mm

NS

呼び径 D	許 容 差							
	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	P	K		V
						直管	異形管	
500・600	± 2	+ 1.5 - 1.0	± 1.5	+ 規定せず - 2	± 4	+ 4.0 - 3.0	+ 7.0 - 3.0	+ 1.5 - 1.0
700 ~ 900	+ 2 - 3	+ 2.5 - 1.0				+ 規定せず - 3	± 5	
1000		+ 3.0 - 1.0		+ 6.0 - 3.5	+ 9.0 - 3.5			