

Q

15.枝管部の呼び径が100~250のN S形排水T字管を接合する際に、枝管部への接合器具の取り付けと接合はどうすればいいのでしょうか？

A

排水T字管は、枝管部にリブが付けられているため、接合器具の取り付けが困難な場合があります。

そこで、枝管部の接合は、下図に示すように本管の両側に枝管をかわすようにしてスリングベルト（布製ベルト）を枝管の管心に合わせて取り付け、レバーホイストなどで引き込みます。この際、スリングベルトが管心に取り付けられていないと、継手が屈曲してゴム輪が所定の位置から外れる場合があるので注意が必要です。また、3点引きを行う場合は、下図に示すようにスリングベルトを枝管に掛け、排水T字管本体の後ろから廻し、上部よりレバーホイストなどで引き込みます。

なお、N S形ダクタイル鉄管の継手接合に関しては、N S形ダクタイル接合要領書（適用呼び径75~450）をご参照ください。

印刷

