



21.G X形管と既設管との接続はどのようにするか教えてください。



既設管との接続において、既設管を切断する場合の主な例を表1に示します。
 その他の接続例については、技術資料「GX形ダクタイル鉄管管路の設計」DPA T 57※を参照してください。
 なお、既設管との接続の場合には、新設側の継手一本分に必ずポリエチレンスリーブを被覆させていただきます。



※ 各種技術資料は[コチラ](#)からダウンロードできます。

表1 既設管を切断する場合の接続方法

